

**ГОСТ Р 51327.2.1—99  
(МЭК 61009-2-1—91)**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

---

**Выключатели автоматические,  
управляемые дифференциальным током, бытового  
и аналогичного назначения со встроенной защитой  
от сверхтоков**

**Часть 2-1**

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ НОРМ  
К АВДТ, ФУНКЦИОНАЛЬНО  
НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ**

**Издание официальное**

БЗ 11-99/564

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва**

**ГОСТ Р 51327.2.1—99**

**Предисловие**

**1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 330 «Электроустановочные изделия»

**2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 30 ноября 1999 г. № 477-ст

**3** Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта МЭК 61009-2-1, издание 1.0 (1991—09) «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 2-1. Применимость основных норм к АВДТ, функционально независящим от линейного напряжения»

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

II

**ГОСТ Р 51327.2.1—99  
(МЭК 61009-2-1—91)**

**Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И**

**Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков**

**Ч а с т ь 2-1**

**ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ОСНОВНЫХ НОРМ К АВДТ, ФУНКЦИОНАЛЬНО НЕЗАВИСИМЫМ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ**

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's).  
Part 2-1. Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage

	Дата введения
для импортируемых изделий	2000—07—01
для вновь разрабатываемых и модернизированных изделий	2001—01—01
для изготавливаемых изделий	2002—01—01

Стандарт должен использоваться совместно с ГОСТ Р 51327.1—99 «Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.»

**1 Область применения**

По ГОСТ Р 51327.1 со следующим изменением.

Первый абзац изложить в новой редакции:

Настоящий стандарт распространяется на АВДТ, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков, функционально независящие от напряжения сети, со следующими параметрами встроенной защиты от сверхтоков: номинальное напряжение — не более 440 В переменного тока, номинальный ток — не более 125 А, номинальная наибольшая коммутационная способность — не более 25000 А для работы при частоте 50 или 60 Гц.

**2 Нормативные ссылки**

По ГОСТ Р 51327.1.

**3 Определения**

По ГОСТ Р 51327.1 со следующими изменениями.  
Пункты 3.3.9, 3.4.22, 3.4.22.1, 3.4.22.2 исключить.

**4 Классификация**

По ГОСТ Р 51327.1 со следующим изменением.  
Пункт 4.1.2 исключить.

**5 Характеристики АВДТ**

По ГОСТ Р 51327.1 со следующим изменением.  
Пункт 5.1. Последние две строки исключить.

**6 Маркировка и другая информация об изделии**

По ГОСТ Р 51327.1 со следующим изменением.

## ГОСТ Р 51327.2.1—99

Перечисление о) исключить.

## 7 Номинальные условия эксплуатации и монтажа

По ГОСТ Р 51327.1.

## 8 Требования к конструкции и функционированию

По ГОСТ Р 51327.1 со следующим изменением.

Пункт 8.12 исключить.

## 9 Испытания

По ГОСТ Р 51327.1 со следующими изменениями.

Пункт 9.1.1. Таблица 10. Пятнадцатый пункт исключить.

Пункт 9.7.4. Примечание 3 исключить.

Пункт 9.9.1.5 исключить.

Пункт 9.12.2. Предпоследний абзац исключить.

Пункт 9.12.13.2. Последний абзац исключить.

Пункт 9.17 исключить.

Пункт 9.18. Последний абзац исключить.

## Рисунки

Рисунки по ГОСТ Р 51327.1.

## Приложения

По ГОСТ Р 51327.1 со следующими изменениями.

Приложение А. Таблица А.1. Исключить слова: «9.17 — Поведение в случае исчезновения напряжения сети» (относящиеся к испытанию цикла D<sub>1</sub>).

Приложение 1В

Последние два абзаца исключить.

---

УДК 621.316.57:006.354

ОКС 29.120

E71

ОКП 34 2240

Ключевые слова: выключатели автоматические, дифференциальный ток, встроенная защита от сверхтоков, основные нормы, напряжение сети

---

Редактор В.П. Огурцов  
Технический редактор Л.А. Кузнецова  
Корректор Р.А. Ментова  
Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 12.01.2000. Подписано в печать 13.03.2000. Усл. печ. л. 0,47.  
Уч.-изд. л. 0,27. Тираж 247 экз. С4449. Зак. 146.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.  
Ппр № 080102